



Analyses d'eau du 15 avril 2024

Commune	N° prélèv.	Date	Situation	Type d'eau	Type analyse	Date rapport	ID Laboratoire	Conforme	Paramètres principaux		
									Esch. Coli Max 0	Entéro Max 0	Germes Max 300
Abergement	CT-ABE-001	15.04.2024	Chambre réunion	eau potable	partiel	29.04.2024	127876	OUI	0	0	0
Abergement	CT-ABE-002	15.04.2024	Réservoir	eau potable	partiel	27.04.2024	127877	OUI	0	0	0
Abergement	CT-ABE-003	15.04.2024	Réseau Village	eau potable	Complet	02.05.2024	127878	OUI	0	0	0
Abergement	CT-ABE-004	15.04.2024	Réseau Vailloud	eau potable	partiel	29.04.2024	127879	OUI	0	0	0

Conclusion globale :

Les prélèvements d'eau analysés dans le réseau d'eau potable sont conformes aux normes en vigueur.